



HENVISNINGER:

- Tegning må ses i sammenheng med "Notat VA-løsning forprosjekt" revidert 03.11.2023.

BESTEMMELSER:

- Kragerø kommunes VA-norm skal følges.

MERKNADER

- Eksakt plassering og dimensjon for brannvannstank, fordrøyningstanker for takvann og stikkledninger bestemmes i detaljprosjekteringen.
- Brannvannstank skal skilles fra tilførselsledning med tilbakeslagsventil.

DOKUMENTSTATUS:

- X - Foreløpig
- A - Generell
- B - Anbudsfase
- C - Byggefase
- Z - Som bygget

TEGNFORKLARING:

	Eksisterende	Prosjektert
Spillvann	SP	SP
Vannledning	VL	VL
Overvann	OV	OV
Kum	o	o
Sandfang	■	■
Brannhydrant		♦
Faltretning ledning		→
Faltretning åpen grøft		→
Brannvannstank		□
Fordrøyningstank for takvann		□
Ledninger for kommunal overtakelse		—

A 01	Markert strekninger for kommunal overtakelse	NOMOLD	NORONI	NOLIST	07.11.2023
A 00	VA-plan til utsending	NOMOLD	NOLIST	NOROSI	06.02.2023
Rev	Endring	Utført	Kontr.	Godkjent	Dato
	Oppdragsgiver	Kragerø Resort Eiendom 2 AS			Prosjekteier
	Prosjektnavn	Kragerø Resort			Lise Sterner
	Plantegning VA				Målestokk
	Leilighetsbygg, utbyggingstrinn 1				1:1000
					Arkformat
					A1
					Koordinatsystem
					NTM 9, NN2000
					Oppdragsnr.
					10239956
					Oppdragsleder
					Christian Moldestad
					Tegningsstatus
					Generell
Fagdisiplin	Tegningsnummer	Status	Rev	Status	Rev
W		H100	A	A	01

